



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ
344091, г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 50. Телефон: (863) 305-16-48 Факс: (863) 305-16-49
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 8 - 14/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках)
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Ростовской области
«Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 8 - 14 от «27» января 2017 г. Главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Гладкова В.Н., ст.б, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена **плановая / выездная проверка** в отношении: Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики», фактически осуществляющего деятельность по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Советский район, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 184/2.

Дата и время проведения проверки:

05.04.2017 с 10 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. Продолжительность 06 час. 00 мин.
11.04.2017 с 10 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. Продолжительность 06 час. 00 мин.
17.04.2017 с 10 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. Продолжительность 05 час. 00 мин.
25.04.2017 с 10 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. Продолжительность 06 час. 00 мин.
28.04.2017 с 14 час. 00 мин. по 16 час. 30 мин. Продолжительность 02 час. 30 мин.

Общая продолжительность проверки составила: 5 рабочих дней, 25 час. 30 мин.

проверку проводил(а):

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору Начальник Советского отделения надзорной деятельности и профилактической работы ОНДиПР по г. Ростову-на-Дону УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области майор внутренней службы Бойко Евгений Викторович, Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Инспектор Советского отделения надзорной деятельности и профилактической работы ОНДиПР по г. Ростову-на-Дону УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области старший лейтенант внутренней службы Михайличенко Евгений Андреевич, эксперты не привлекались

совместно с: Заместителем директора ГБПОУ РО «РКСИ» Горбуновым Сергеем Николаевичем;
Заведующим общежитием №2 ГБПОУРО «РКСИ» Савченко Николаем Петровичем
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты, в рамках реализации мер пожарной безопасности руководитель организации не разработал и не представил в уведомительном порядке декларацию пожарной безопасности.	ст.6 ч.5 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.04.2019	
2	На объекте защиты, не разработана и не утверждена руководителем организации инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации. Представленные к проверке инструкции о мерах пожарной безопасности содержат расплывчатый характер и не отражают в полном объеме конкретную специфику и контингент третьих лиц находящихся в дневное и ночное время на объекте.	п.2 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.04.2019	
3	На объекте защиты, в период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, руководителем организации не принимаются необходимые меры по защите объекта от пожаров. В ходе проверки установлено, что регламент необходимых (требуемых)	п.63 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.04.2019	

	мер, как таковой не в устном, не в документарном виде не определен.			
4	На объекте защиты, обучение мерам пожарной безопасности осуществляется не в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.18 НПБ "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" не разработана и не утверждена руководителем организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность структурного подразделения программа проведения первичного инструктажа. Соответствующий подтверждающий документ не представлен.	п.3 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.04.2019	
5	На объекте защиты, не проводится обучение лиц мерам пожарной безопасности путем проведения противопожарного инструктажа. Согласно представленным «Журналам учета противопожарного инструктажа» крайний инструктаж проводился в 2015 году.	п.3 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.04.2019	
6	На объекте защиты, в нарушение документа, содержащего требования пожарной безопасности (п.4.1.32 СП 9.13130.2009) не определено лицо, ответственное за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей.	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.70 Правила противопожарного режима в РФ. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390.	01.04.2019	
7	На объекте защиты, в нарушение документа, содержащего требования пожарной безопасности	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический	01.04.2019	

	(п.4.1.33 СП 9.13130.2009) учет проверки наличия и состояния огнетушителей, имеющихся на объекте, не ведется в журнале (в журналах) по рекомендуемой форме (Приложение Г). Соответствующий подтверждающий документ не представлен.	регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.478 Правила противопожарного режима в РФ. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390.		
8	На объекте защиты, в нарушение документа, содержащего требования пожарной безопасности (п.4.3.2, п.4.3.5, п.4.3.6, п.4.37 СП 9.13130.2009) огнетушители не подвергаются первоначальным, ежеквартальным и ежегодным проверкам с занесением результатов проверок в паспорт огнетушителя и в журнал учета огнетушителей Соответствующие подтверждающие документы не представлены).	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.04.2019	
9	На объекте защиты с ночным пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения.	п.9 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.04.2019	
10	На объекте защиты, в нарушение документа, содержащего требования пожарной безопасности (п. 4.3.4. СП 1.13130.2009) в лестничных клетках высота ограждений с перилами менее 1,2 м., а именно: 0,85 м.	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.04.2019	
11	На объекте защиты, не во всех помещениях обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.	п.6 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства	01.04.2019	

		Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390		
12	На объекте защиты, руководитель организации не определил порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта. Соответствующие подтверждающие документы не представлены.	п.50 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390	01.04.2019	
13	На объекте защиты, руководитель организации не организовал проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) коммуникациями.	п.22 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.04.2019	
14	На объекте защиты с массовым пребыванием людей, не обеспечено наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.	п.38 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390	01.04.2019	
15	На объекте защиты, в нарушение раздел «Общие требования» СП 1.13130.2009, на путях эвакуации людей из здания не в полном объеме установлены (не вывешены) знаки пожарной безопасности, назначение и правила применения которых отражены в ГОСТ Р 12.4.026-2001.	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации	01.04.2019	

		Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390		
16	На объекте защиты, противопожарная дверь в электрощитовую не оборудована устройством для самозакрывания. Кроме этого, указанная дверь имеет повреждения целостности конструкции, в связи с чем, не может обеспечивать требуемый предел огнестойкости и выполнять свою функцию.	ст.88 ч.8, ч.1 Федеральный закон от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.04.2019	
17	На объекте защиты, противопожарный люк, ведущий на кровлю здания, который может эксплуатироваться в открытом положении, не оборудован устройством, обеспечивающим его автоматическое закрывание при пожаре. Данный люк имеет многочисленные повреждения целостности конструкции, в связи с чем, не может обеспечивать требуемый предел огнестойкости и выполнять свою функцию.	ст.88 ч.8, ч.1 Федеральный закон от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.04.2019	
18	На объекте защиты, в нарушение п.4.2.7 СП 1.13130.2009, ряд установленных дверей на лестничных клетках не имеют приспособления для самозакрывания, в том числе вторая часть двухстворчатых дверей, и уплотнений в притворах. Кроме этого ряд имеющихся приспособлений для самозакрывания находятся в неисправном состоянии.	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.04.2019	
19	На объекте защиты, в местах прохода кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с	ст.51 ч.4, ст.82 ч.7 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о	01.04.2019	

	<p>нормируемым пределом огнестойкости не везде предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций. Соответствующая исполнительная документация не представлена.</p>	<p>требованиях пожарной безопасности»</p>		
20	<p>На объекте защиты, в нарушение п.3.2 СП 3.13130.2009, информация, передаваемая СОУЭ, не соответствует информации, содержащейся в разработанных и размещенных на каждом этаже зданий планах эвакуации людей. В ходе проверки установлено, что информация, передаваемая СОУЭ, не содержит полную (требуемую) информацию о необходимых действиях и способах безопасной эвакуации из здания в соответствии с поэтажными планами эвакуации людей.</p>	<p>ст.51 ч.4, ст.84 ч.8, Федеральный закон от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	01.04.2019	
21	<p>На объекте защиты, не хранится (не представлена) в требуемом объеме, в соответствии с ГОСТ Р 54101-2010 исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. Также отсутствует (не представлена) проектная документация на монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре, разработанные и утвержденная в установленном порядке.</p>	<p>ст.51 ч.4, ст.54 ч.1, ч.2, ст.83 ч.1 Федеральный закон от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390</p>	01.04.2019	
22	<p>На объекте защиты, системами (составными частями) пожарной автоматики и оповещения людей о пожаре достигнуто предельное состояние (срок</p>	<p>ст.51 ч.1, ч.3, ч.4, ст.54 ч.1, ч.2, ст.82 ч.2 Федеральный закон от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический</p>	01.04.2019	

	<p>службы), в том числе после ремонта, регламентируемое проектными решениями и технической документацией завода изготовителя.</p> <p>Также в ходе проверки установлено: - Кабельные линии систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре выполнены без учета сохранения работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону;</p> <p>Соответствующая исполнительная документация о соответствии вышеуказанной кабельной линии сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону не представлена.</p>	<p>регламент о требованиях пожарной безопасности» п.61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390</p>		
23	<p>На объекте защиты, в нарушение п.4.4 СП 3.13130.2009 расстояние от потолка до верхней части настенных речевых оповещателей в ряде случаев менее 150 мм.</p>	<p>ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	01.04.2019	
24	<p>На объекте защиты, в нарушение п.4.3.1 СП 1.13130.2009, на путях эвакуации не предусмотрено в требуемом количестве и в полном объеме аварийное освещение в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95 или актуализированной редакции указанного документа. Также в ходе проверки соответствующая исполнительная</p>	<p>ст. 51 ч.4, ст.78 ч.1, ст.82 ч.9 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>	01.04.2019	

	документация на системы аварийного освещения разработанная с учетом расчета времени эвакуации людей в безопасную зону не представлена. Установлено, что аварийное освещение смонтировано ранее самого расчета времени эвакуации людей в безопасную зону.			
25	На объекте защиты, в нарушение п.7.1, п.8.1, п.8.3, п.8.9 СП 4.13130.2013 не обеспечено устройство пожарного подъезда к зданию для пожарной техники по дороге, рассчитанной на нагрузку от пожарных автомобилей. Имеющийся проезд с южной стороны здания не соответствует заявленным требованиям из-за рядовой посадки деревьев, веток расположенных на высоте от земли менее 4,5 м. Кроме этого, асфальтированная часть данного проезда выполнена лишь до середины продольной стороны здания.	ст. 51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.04.2019	
26	На объекте защиты, в нарушение п.8.6 СП 4.13130.2013 ширина имеющегося проезда для пожарной техники (при высоте здания более 13 метров), менее 4,2 метра.	ст. 51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.04.2019	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2).


Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:



(подпись)
«28» апреля 2017 г.
М.Л.П.*

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Начальник Советского отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области майор внутренней службы **Бойко Евгений Викторович**


(подпись)
«28» апреля 2017 г.
М.Л.П.*

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Инспектор Советского отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области старший лейтенант внутренней службы **Михайличенко Евгений Андреевич**

Предписание на 10 стр. для исполнения получил:


И.о. директора ГБПОУ РО «РКСИ»
Сидорова Светлана Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28» апреля 2017 г.


(подпись)