



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ
344091, г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 50. Телефон: (863) 305-16-48 Факс: (863) 305-16-49
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 61-2/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на
объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики», сокращенное наименование:
ГБПОУ РО «РКСИ»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения №61-2 от «26» марта 2018 г. Главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Гладкова В.Н., ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена внеплановая/выездная проверка в отношении: общежития Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики», фактически осуществляющего деятельность по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Тургеневская, 10/6

Дата и время проведения проверки:

20.04.2018 с 09 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин. Продолжительность 02 час. 00 мин.

27.04.2018 с 09 час. 00 мин. по 10 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки составила:

1 день, 3 часа 0 мин.

проверку проводил(а):

Государственный инспектор города Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Начальник Ленинского отделения НДиПР отдела НДиПР по г. Ростову-на-Дону УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области подполковник внутренней службы Химич Павел Павлович, эксперты не привлекаются

совместно с:

Директор ГБПОУ РО «РКСИ» Горбунов Сергей Николаевич

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись) о выполнении
---------------	---	--	---------------------------	--------------------------------

	его устранению и конкретного места выявленного нарушения	акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	требования пожарной безопасности	(указывается только выполнение)
1	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние системы оповещения и управления эвакуацией, а именно световое табло «Выход», отсутствует (актовый зал)	(Правила противопожарного режима в РФ п. 61);	01.11.2018	
2	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п.4.3.4 СП 1.131302009 на путях эвакуации в подвале при высоте лестниц более 45 см не предусмотрены ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами	(ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 53 ч.4);	01.11.2018	
3	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п 8.1.11 СП 1.131302009 подвальный этаж здания не имеет 2 эвакуационного выхода.	(ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" часть 4 статья 53);	01.11.2018	
4	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности пп.в п 7.2 СП 7.13130.2013 из коридора без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции	(ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" часть 4 статья 51);	01.11.2018	
5	На объекте защиты в	(ФЗ от 22.07.2008 г.	01.11.2018	

	нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 8.1.12 второй эвакуационный выход из спортивного зала наружу менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 50 чел	№ 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 53 ч.4);		
6	На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 8.1.12 второй эвакуационный выход из актового зала менее 1,2 м (помещение № 26 согласно технического паспорта) при числе эвакуирующихся более 50 чел	(ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 53 ч.4);	01.11.2018	
7	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п.4.3.4 СП 1.13130.2009 высота эвакуационных выходов из здания колледжа при числе эвакуирующихся более 50 чел. менее 2,0 (помещение №42 согласно технического паспорта)	(ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" часть 4 статья 53);	01.11.2018	
8	На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 8.1.6 в лестничных клетках, предназначенных для эвакуации людей из подвального этажа, не предусмотрены обособленные выходы наружу отделенные на высоту одного этажа глухой	(ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 53);	01.11.2018	

	противопожарной перегородкой 1-го типа.			
9	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре (имеющиеся планы эвакуации не соответствуют действительности и нормативному документу по пожарной безопасности ГОСТ Р 12.2.143-2009)	(Правила противопожарного режима в РФ п.7);	01.11.2018	
10	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п.4.2.7 СП 1.13130.2009 дверь эвакуационного выхода на лестничном марше в южной стороне не имеет армированное стекло	(Правила противопожарного режима в РФ п.36);	01.11.2018	
11	На объекте защиты допущена размещение аппаратов, предназначенных для отключения электроснабжения внутри помещения (помещение архива)	(Правила противопожарного режима в РФ п. 349);	01.11.2018	
12	На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности СП 4.13130.2013 п. 7.6 выход из лестничной клетки в чердачные помещения не оборудован противопожарной дверью второго типа, размером не менее 0,75x1,5 м	(ч.4 ст. 59 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	01.11.2018	
13	На объекте защиты пожарные шкафы изготовлены из горючих материалов	(ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях	01.11.2018	

		пожарной безопасности» ч.4 ст.107);		
14	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п.4.2.7 СП 1.13130.2009 лестничная клетка не имеет дверей с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах..	(Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года часть 4 статья 53)	01.11.2018	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:



 (подпись)
 «27» апреля 2018 г.
 М.Л.П.*

Государственный инспектор города Ростова-на-Дону по пожарному надзору – Начальник Ленинского отделения НДиПР отдела НДиПР по г. Ростову-на-Дону УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области подполковник внутренней службы Химич Павел Павлович

Предписание на ___ л. для исполнения получил:

директор ГБПОУ РО «РКСИ» Горбунов Сергей Николаевич
 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«27» апреля 2018 г.


 (подпись)