



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ
344091, г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 50. Телефон: (863) 305-16-48 Факс: (863) 305-16-49
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 62-2/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

**Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики»,
сокращенное наименование: ГБПОУ РО «РКСИ»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения №62-2 от «26» марта 2018 г. Главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Гладкова В.Н., ст.б, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена внеплановая/выездная проверка в отношении: общежития Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики», фактически осуществляющего деятельность по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, 44

Дата и время проведения проверки:

27.04.2018 с 09 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин. Продолжительность 02 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки составила:

1 день, 2 часа 0 мин.

проверку проводил(а):

Государственный инспектор города Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Начальник Ленинского отделения НДиПР отдела НДиПР по г. Ростову-на-Дону УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области подполковник внутренней службы Химич Павел Павлович, эксперты не привлекаются

совместно с:

Директор ГБПОУ РО «РКСИ» Горбунов Сергей Николаевич, заведующая общежитием ГБПОУ РО «РКСИ» Болдырева Ольга Владимировна, заместитель директора по административно-хозяйственной работе и обеспечению безопасности ГБПОУ РО «РКСИ» Лепешкин Дмитрий Владимирович

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или)	Срок устранения нарушения требования пожарной	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только
				только

	выявленного нарушения	нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	безопасности	выполнение)
1	На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 4.2.7 двери центральной лестничной клетки на втором, третьем и четвертом этажах здания не имеют приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах.	(ч. 2 ст. 54 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	01.06.2018	
2	На объекте защиты для покрытия пола на путях эвакуации (поэтажный коридор второго этажа здания) применен материал (линолеум) с более высоким классом пожарной опасностью чем КМ4 (подтверждающий документ не предоставлен).	(ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.132 табл. 28);	01.06.2018	
3	На объекте защиты для покрытия стен на путях эвакуации в лестничных клетках применен материал (масляная краска) с более высоким классом пожарной опасностью чем КМ3 (подтверждающий документ не предоставлен).	(ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 132 табл. 28);	01.06.2018	
4	На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности СП 4.13130.2013 п. 7.6 выход из лестничной клетки в чердачные помещения не оборудован противопожарной дверью второго типа,	(ч.4 ст. 59 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	01.06.2018	

	размером не менее 0,75x1,5 м.			
5	Руководителем организации не организовано проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний.	(п. 24 Правил противопожарного режима в РФ);	01.06.2018	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:



 (подпись)

 «27» апреля 2018 г.

 М.П.*

Государственный инспектор города Ростова-на-Дону по пожарному надзору – Начальник Ленинского отделения НДиПР отдела НДиПР по г. Ростову-на-Дону УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области подполковник внутренней службы Химич Павел Павлович

Предписание на ___ л. для исполнения получил:

директор ГБПОУ РО «РКСИ» Горбунов Сергей Николаевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«27» апреля 2018 г.



 (подпись)